

下呂市水質検査結果月報 令和5年4月（小坂地域）

浄水水質検査結果

事業名		小坂簡易水道	無数原簡易水道	門坂簡易水道	濁河給水施設
採水月日		4月21日	4月21日	4月21日	4月21日
天候		晴	晴	晴	晴
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		落合浄水場	無数原浄水場	松尾浄水場	濁河浄水場
採水場所		小坂振興事務所 小坂町小坂町	無数原浄化センター 小坂町無数原	松尾浄水場 小坂町門坂	濁河浄水場 小坂町落合
項目名	採水時刻	9:00	8:40	9:20	10:10
水質基準値	気温	18.0℃	17.0℃	19.0℃	14.0℃
	水温	13.0℃	13.2℃	13.0℃	4.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.7mg/L	0.9mg/L	0.5mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3(21℃)	7.1(21℃)	7.0(20℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.2度
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L
判定		適合	適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター