

下呂市水質検査結果月報 令和5年7月（金山地域）

浄水水質検査結果

事業名		金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道	
採水月日		7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水	
浄水場名		金山浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場	
採水場所		金山浄化センター 金山町金山	中津原公民館 金山町中津原	下沓部公民館 金山町東沓部	丸野浄化センター 金山町菅田桐洞	
項目名	採水時刻	10:50	9:30	10:35	11:00	
	気温	24.0℃	23.0℃	24.0℃	24.0℃	
	水温	25.2℃	23.5℃	23.5℃	25.5℃	
水質基準値						
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.1mg/L	1.2mg/L	3.2mg/L	1.4mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0(25℃)	7.1(25℃)	6.9(25℃)	7.3(25℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.6度	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和5年7月（金山地域）

クリプトスポリジウム指標菌検査(原水)

事業名		金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道	菅田簡易水道
採水月日		7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日	7月14日
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		金山浄水場	金山浄水場	下原浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場	菅田浄水場
採水場所		植谷 金山町金山	馬瀬川 金山町渡	黄綿谷 金山町福来	福来谷 金山町福来	妙見谷 金山町岩瀬	田所谷 金山町菅田桐洞	室洞谷 加茂郡七宗町
採水時刻		10:55	11:10	9:50	10:00	10:10	11:10	11:20
項目名	気温	23.0℃	23.0℃	22.0℃	23.0℃	21.0℃	22.0℃	22.0℃
	水温	16.7℃	17.0℃	17.0℃	17.8℃	16.0℃	17.0℃	16.0℃
指1	大腸菌	26MPN/100ml	71MPN/100ml	38MPN/100ml	31MPN/100ml	55MPN/100ml	9.5MPN/100ml	17MPN/100ml
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100ml	9CFU/100ml	1CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml	3CFU/100ml