

下呂市水質検査結果月報 令和5年8月 PFOS及びPFOA  
 原水水質検査結果

事業名		下呂市上水道	金山簡易水道	浅水簡易水道
採水月日		8月22日	8月22日	8月21日
天候		晴	晴	晴
水源種別		表流水	表流水	地下水
浄水場名		下呂浄水場	金山浄水場	羽根浄水場
採水場所		飛騨川取水口 東上田	馬瀬川 金山町渡	羽根浄水場 萩原町羽根
水質管理目標設定項目名 暫定目標値	採水時刻	9:20	12:20	10:20
	気温	27.0℃	31.0℃	29.0℃
	水温	20.0℃	20.5℃	16.3℃
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L(50ng/L)	0.00005mg/L未満(5ng/L未満)	0.00005mg/L未満(5ng/L未満)	0.00005mg/L未満(5ng/L未満)

検査機関: ㈱総合保健センター