

下呂市水質検査結果月報 令和5年12月（小坂地域）

浄水水質検査結果

事業名		小坂簡易水道	無数原簡易水道	門坂簡易水道	濁河給水施設
採水月日		12月15日	12月15日	12月15日	12月15日
天候		雨	雨	雨	雨
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		落合浄水場	無数原浄水場	松尾浄水場	濁河浄水場
採水場所		小坂振興事務所 小坂町小坂町	無数原浄化センター 小坂町無数原	松尾浄水場 小坂町門坂	濁河浄水場 小坂町落合
項目名	採水時刻	8:50	8:30	8:10	9:20
	水質基準値	気温 7.0℃ 水温 9.5℃	7.0℃ 11.5℃	6.0℃ 6.5℃	6.0℃ 2.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006mg/L	0.008mg/L	0.004mg/L
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.008mg/L	0.004mg/L
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006mg/L	0.008mg/L	0.004mg/L
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006mg/L	0.008mg/L	0.005mg/L
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.3mg/L	1.1mg/L	1.0mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.7mg/L	0.5mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0(17℃)	7.0(17℃)	7.0(16℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.9度	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定		適合	適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター