

下呂市水質検査結果月報 令和6年4月（金山地域）

浄水水質検査結果

事業名		金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道
採水月日		4月19日	4月19日	4月19日	4月19日
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		金山浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場
採水場所		金山浄化センター 金山町金山	中津原公民館 金山町中津原	下沓部公民館 金山町東沓部	丸野浄化センター 金山町菅田桐洞
項目名	採水時刻	11:40	10:20	9:40	12:50
水質基準値	気温	22.0℃	18.0℃	20.0℃	20.0℃
	水温	17.5℃	16.4℃	14.5℃	17.0℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5mg/L	1.1mg/L	3.0mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9(21℃)	7.0(20℃)	7.0(20℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L
判定		適合	適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査(原水)

事業名		金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道	菅田簡易水道
採水月日		4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日	4月17日
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		金山浄水場	金山浄水場	下原浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場	菅田浄水場
採水場所		植谷 金山町金山	馬瀬川 金山町渡	黄綿谷 金山町福来	福来谷 金山町福来	妙見谷 金山町岩瀬	田所谷 金山町菅田桐洞	室洞谷 加茂郡七宗町
項目名	採水時刻	10:00	10:10	10:40	11:00	9:20	12:10	12:30
	気温	16.0℃	17.0℃	17.0℃	18.0℃	15.0℃	17.0℃	17.0℃
	水温	12.3℃	13.5℃	12.0℃	13.0℃	11.7℃	12.5℃	14.2℃
指1	大腸菌	170MPN/100ml	310MPN/100ml	19MPN/100ml	33MPN/100ml	29MPN/100ml	1.0MPN/100ml	2.0MPN/100ml
指2	嫌気性芽胞菌	1CFU/100ml	14CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml

検査機関: ㈱総合保健センター