

下呂市水質検査結果月報 令和6年5月（金山地域）

浄水水質検査結果

事 業 名			金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道
採 水 月 日			5月16日	5月16日	5月16日	5月16日
天 候			曇り	曇り	曇り	曇り
水 源 種 別			表流水	表流水	表流水	表流水
	浄 水 場 名		金山浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場
	採 水 場 所		金山浄化センター 金山町金山	中津原公民館 金山町中津原	下沓部公民館 金山町東沓部	丸野浄化センター 金山町菅田桐洞
	項 目 名	採 水 時 刻	12:40	11:05	11:20	11:35
	水質基準値		気 温	22.0℃	20.0℃	21.0℃
		水 温	20.0℃	18.9℃	17.5℃	18.9℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.1mg/L	1.2mg/L	2.7mg/L	1.3mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.5mg/L	0.3mg/L未満	0.5mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1(22℃)	7.3(22℃)	7.1(21℃)	7.3(22℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L
判 定			適 合	適 合	適 合	適 合

検査機関: ㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査(原水)

事業名		金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道	菅田簡易水道
採水月日		5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
	浄水場名		金山浄水場	金山浄水場	下原浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場
	採水場所		植谷 金山町金山	馬瀬川 金山町渡	黄綿谷 金山町福来	福来谷 金山町福来	妙見谷 金山町岩瀬	田所谷 金山町菅田桐洞
	採水時刻		11:40	12:10	10:20	10:40	10:50	12:30
	項目名	気温	19.0℃	20.0℃	18.0℃	18.0℃	17.0℃	18.0℃
		水温	14.0℃	15.5℃	12.3℃	12.4℃	12.5℃	13.0℃
—	クリプトスポリジウム		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
—	ジアルジア		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
指1	大腸菌		7.4MPN/100ml	27MPN/100ml	130MPN/100ml	8.5MPN/100ml	6.3MPN/100ml	4.1MPN/100ml
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml

検査機関: ㈱総合保健センター