

下呂市水質検査結果月報 令和6年7月（萩原地域）

浄水水質検査結果

事業名			萩原簡易水道	萩原簡易水道	浅水簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道	釜ヶ野簡易水道	四美簡易水道	宮田簡易水道	山之口簡易水道	
採水月日			7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	曇り	曇り	
水源種別			地下水・湧水	湧水	地下水	地下水	地下水	地下水	表流水	表流水	表流水	
浄水場名			萩原浄水場	桜洞浄水場	羽根浄水場	野上浄水場	釜ヶ野浄水場	上上田浄水場	四美浄水場	宮田浄水場	山之口浄水場	
採水場所			萩原農事センター	個人宅給水栓	朝霧体育館	野上ポンプ場	釜ヶ野浄水場	消防団詰所	四美浄化センター	宮田水処理センター	洞配水池	
			萩原町萩原	萩原町桜洞	萩原町羽根	萩原町野上	萩原町西上田	萩原町西上田	萩原町四美	萩原町宮田	萩原町尾崎	
項目名		採水時刻	9:45	9:30	9:40	10:50	11:10	11:35	10:30	8:40	9:00	
水質基準値			気温	30.0℃	29.0℃	30.0℃	32.0℃	32.0℃	32.0℃	31.0℃	27.0℃	27.0℃
			水温	20.7℃	22.7℃	21.4℃	19.0℃	19.5℃	21.2℃	25.0℃	23.0℃	21.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	0.71mg/L	—	—	—	—	
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9mg/L	1.0mg/L	1.7mg/L	4.9mg/L	2.5mg/L	1.3mg/L	1.0mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001mg/L未満	—	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001mg/L未満	—	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6(24℃)	6.5(24℃)	6.6(24℃)	6.5(23℃)	6.6(24℃)	6.7(23℃)	8.0(24℃)	6.9(24℃)	6.8(24℃)	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

検査機関: 萩総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査(原水)

事業名			萩原簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道	四美簡易水道	宮田簡易水道	山之口簡易水道
採水月日			7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴
水源種別			湧水	地下水	地下水	表流水	表流水	表流水
項目名	浄水場名		桜洞浄水場	野上浄水場	上上田浄水場	四美浄水場	宮田浄水場	山之口浄水場
	採水場所		第1水源	野上ポンプ場	上上田ポンプ場	四美取水場	宮田浄水場	山之口浄水場
			萩原町桜洞	萩原町野上	萩原町西上田	萩原町四美	萩原町大ヶ洞	萩原町山之口
	採水時刻		9:15	10:40	11:30	10:20	8:20	9:10
	水質基準値		気温 29.0℃ 水温 14.0℃	32.0℃ 14.5℃	33.0℃ 14.5℃	30.0℃ 17.5℃	23.0℃ 17.3℃	24.0℃ 16.5℃
—	クリプトスポリジウム		—	—	—	—	—	—
—	ジアルジア		—	—	—	—	—	—
指1	大腸菌		4.1MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	36MPN/100mL	4.1MPN/100mL	17MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		1CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml	2CFU/100ml	0CFU/100ml

検査機関: 萩総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和6年7月（萩原地域）
浄水水質検査結果（農薬）

事業名			釜ヶ野簡易水道
採水月日			7月22日
天候			晴
水源種別			地下水
	浄水場名		釜ヶ野浄水場
	採水場所		釜ヶ野浄水場 萩原町西上田
	項目名	採水時刻	11:20
	水質目標値	気温	32.0℃
		水温	19.5℃
—	アシュラム	0.9mg/L	0.009mg/L未満
—	カフェンストロール	0.008mg/L	0.00008mg/L未満
—	グリホサート	2mg/L	0.02mg/L未満
—	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/L	0.002mg/L未満
—	トリクロピル	0.006mg/L	0.00006mg/L未満
—	フィプロニル	0.0005mg/L	0.000005mg/L未満

検査機関: ㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和6年7月（萩原地域）

原 水 水 質 検 査 結 果

事 業 名		萩原簡易水道	
採 水 月 日		7月22日	
天 候		晴	
水 源 種 別		地下水	
項 目 名	浄 水 場 名		萩原浄水場
	採 水 場 所		第4水源 萩原町萩原
	採 水 時 刻		10:00
		気 温	31.0℃
		水 温	15.0℃
1	一般細菌		0CFU/ml
2	大腸菌		不検出
3	カドミウム及びその化合物		0.0003mg/L未満
4	水銀及びその化合物		0.00005mg/L未満
5	セレン及びその化合物		0.001mg/L未満
6	鉛及びその化合物		0.001mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物		0.001mg/L
8	六価クロム化合物		0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素		0.004mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.47mg/L
12	フッ素及びその化合物		0.17mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.05mg/L未満
14	四塩化炭素		0.0002mg/L未満
15	1,4-ジオキサン		0.005mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0004mg/L未満
17	ジクロロメタン		0.001mg/L未満
18	テトラクロロエチレン		0.001mg/L未満
19	トリクロロエチレン		0.001mg/L未満
20	ベンゼン		0.001mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物		0.005mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物		0.01mg/L未満
34	鉄及びその化合物		0.02mg/L未満
35	銅及びその化合物		0.005mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物		3.8mg/L
37	マンガン及びその化合物		0.001mg/L未満
38	塩化物イオン		1.3mg/L
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)		13CaCO3mg/L
40	蒸発残留物		42mg/L
41	陰イオン界面活性剤		0.02mg/L未満
42	ジエオスミン		0.000001mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤		0.002mg/L未満
45	フェノール類		0.0005mg/L未満
46	有機物(全有機炭素TOCの量)		0.3mg/L
47	pH値		6.7(23℃)
48	味		異常なし
49	臭気		異常なし
50	色度		0.5度未満
51	濁度		0.1度未満

検査機関: 萩総合保健センター