

下呂市水質検査結果月報 令和6年12月（金山地域）

浄水水質検査結果

事業名			金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道
採水月日			12月18日	12月18日	12月18日	12月18日
天候			曇り	曇り	曇り	曇り
水源種別			表流水	表流水	表流水	表流水
	浄水場名		金山浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場
	採水場所		金山浄化センター 金山町金山	中津原公民館 金山町中津原	下沓部公民館 金山町東沓部	丸野浄化センター 金山町菅田桐洞
	項目名	採水時刻	12:00	10:20	9:35	12:35
	水質基準値	気温	7.0℃	5.0℃	4.0℃	7.0℃
		水温	12.6℃	10.5℃	11.7℃	10.0℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	008mg/L	0.06mg/L未満	0.07mg/L	0.06mg/L未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005mg/L	0.004mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005mg/L	0.004mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	—	0.01mg/L	—
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6mg/L	1.2mg/L	2.7mg/L	1.4mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2(17℃)	7.2(16℃)	7.1(17℃)	7.1(17℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定			適合	適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和6年12月（金山地域）

クリプトスポリジウム指標菌検査(原水)

[illegible]