

下呂市水質検査結果月報    令和7年4月（金山地域）

浄水水質検査結果

| 事 業 名   |                   |              | 金山簡易水道            | 金山簡易水道           | 東簡易水道            | 菅田簡易水道              |       |
|---------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------|
| 採 水 月 日 |                   |              | 4月16日             | 4月16日            | 4月16日            | 4月16日               |       |
| 天 候     |                   |              | 曇り                | 曇り               | 曇り               | 曇り                  |       |
| 水 源 種 別 |                   |              | 表流水               | 表流水              | 表流水              | 表流水                 |       |
| 項 目 名   | 浄 水 場 名           |              | 金山浄水場             | 下原浄水場            | 東浄水場             | 菅田浄水場               |       |
|         | 採 水 場 所           |              | 金山浄化センター<br>金山町金山 | 中津原公民館<br>金山町中津原 | 下沓部公民館<br>金山町東沓部 | 丸野浄化センター<br>金山町菅田桐洞 |       |
|         | 採 水 時 刻           |              | 10:40             | 9:40             | 9:40             | 11:10               |       |
|         | 水質基準値             |              | 気 温               | 12.0℃            | 10.0℃            | 10.0℃               | 11.0℃ |
|         |                   |              | 水 温               | 16.0℃            | 14.2℃            | 12.8℃               | 13.8℃ |
| 基1      | 一般細菌              | 集落数が100/ml以下 | 0CFU/ml           | 0CFU/ml          | 0CFU/ml          | 0CFU/ml             |       |
| 基2      | 大腸菌               | 検出されないこと     | 不検出               | 不検出              | 不検出              | 不検出                 |       |
| 基38     | 塩化物イオン            | 200mg/L以下    | 3.6mg/L           | 1.2mg/L          | 2.5mg/L          | 1.3mg/L             |       |
| 基46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下      | 0.3mg/L未満         | 0.4mg/L          | 0.3mg/L未満        | 0.5mg/L             |       |
| 基47     | pH値               | 5.8以上8.6以下   | 7.2(21℃)          | 7.2(21℃)         | 7.1(20℃)         | 7.2(21℃)            |       |
| 基48     | 味                 | 異常でないこと      | 異常なし              | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし                |       |
| 基49     | 臭気                | 異常でないこと      | 異常なし              | 異常なし             | 異常なし             | 異常なし                |       |
| 基50     | 色度                | 5度以下         | 0.5度未満            | 0.5度未満           | 0.5度未満           | 0.5度未満              |       |
| 基51     | 濁度                | 2度以下         | 0.1度未満            | 0.1度未満           | 0.1度未満           | 0.1度未満              |       |
| —       | 残留塩素              | 0.1mg/L以上    | 0.2mg/L           | 0.2mg/L          | 0.2mg/L          | 0.2mg/L             |       |
| 判 定     |                   |              | 適 合               | 適 合              | 適 合              | 適 合                 |       |

検査機関: ㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査(原水)

| 事 業 名   |         |      | 金山簡易水道       | 金山簡易水道      | 金山簡易水道       | 金山簡易水道     | 東簡易水道        | 菅田簡易水道       | 菅田簡易水道       |
|---------|---------|------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 採 水 月 日 |         |      | 4月16日        | 4月16日       | 4月16日        | 4月16日      | 4月16日        | 4月16日        | 4月16日        |
| 天 候     |         |      | 曇り           | 曇り          | 曇り           | 曇り         | 曇り           | 曇り           | 曇り           |
| 水 源 種 別 |         |      | 表流水          | 表流水         | 表流水          | 表流水        | 表流水          | 表流水          | 表流水          |
| 項 目 名   | 浄 水 場 名 |      | 金山浄水場        | 金山浄水場       | 下原浄水場        | 下原浄水場      | 東浄水場         | 菅田浄水場        | 菅田浄水場        |
|         | 採 水 場 所 |      | 植谷           | 馬瀬川         | 黄綿谷          | 福来谷        | 妙見谷          | 田所谷          | 室洞谷          |
|         |         |      | 金山町金山        | 金山町渡        | 金山町福来        | 金山町福来      | 金山町岩瀬        | 金山町菅田桐洞      | 加茂郡七宗町       |
|         | 採 水 時 刻 |      | 10:00        | 10:20       | 9:50         | 10:05      | 9:20         | 10:35        | 10:45        |
|         | 気 温     |      | 10.0℃        | 10.0℃       | 9.0℃         | 10.0℃      | 7.0℃         | 9.0℃         | 9.0℃         |
| 水 温     |         | 9.0℃ | 10.3℃        | 7.4℃        | 7.7℃         | 7.9℃       | 7.3℃         | 9.3℃         |              |
| 指1      | 大腸菌     |      | 2.0MPN/100ml | 30MPN/100ml | 1.0MPN/100ml | 0MPN/100ml | 6.3MPN/100ml | 1.0MPN/100ml | 2.0MPN/100ml |
| 指2      | 嫌気性芽胞菌  |      | 0CFU/100ml   | 3CFU/100ml  | 0CFU/100ml   | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml   | 0CFU/100ml   | 0CFU/100ml   |

検査機関: ㈱総合保健センター