

下呂市水質検査結果月報 令和7年8月（小坂地域）

浄水水質検査結果

事業名		小坂簡易水道	無数原簡易水道	門坂簡易水道	濁河給水施設
採水月日		8月22日	8月22日	8月22日	8月22日
天候		晴	晴	晴	晴
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		落合浄水場	無数原浄水場	松尾浄水場	濁河浄水場
項目名	採水場所	小坂振興事務所 小坂町小坂町	無数原浄化センター 小坂町無数原	松尾浄水場 小坂町門坂	高地トレーニングセンター 小坂町落合
	採水時刻	10:45	11:05	11:30	10:25
	気温	30.0℃	31.0℃	28.0℃	20.0℃
	水温	26.5℃	26.3℃	23.5℃	17.7℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.4mg/L	1.0mg/L	0.8mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9(24℃)	6.9(24℃)	7.0(23℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L
判定		適合	適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター