

下呂市水質検査結果月報 令和7年9月（萩原地域）

浄水水質検査結果

事業名			萩原簡易水道	萩原簡易水道	浅水簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道
採水月日			9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日
天候			晴	晴	晴	晴	晴
水源種別			地下水・湧水	湧水	地下水	地下水	地下水
項目名	浄水場名		萩原浄水場	桜洞浄水場	羽根浄水場	野上浄水場	上上田浄水場
	採水場所		萩原農事センター 萩原町萩原	個人宅給水栓 萩原町桜洞	朝霧体育館 萩原町羽根	野上浄水場 萩原町野上	消防団詰所 萩原町西上田
	採水時刻		9:55	9:30	10:50	10:30	11:50
	水質基準値		気温 27.0℃ 水温 23.8℃	26.0℃ 18.3℃	28.0℃ 24.5℃	27.0℃ 20.5℃	30.0℃ 22.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.32mg/L	0.44mg/L	0.67mg/L	0.49mg/L	0.44mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.17mg/L	0.20mg/L	0.31mg/L	0.37mg/L	0.38mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09mg/L	0.09mg/L	0.10mg/L	0.10mg/L	0.08mg/L
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003mg/L	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004mg/L	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基30	ブromoホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.04mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007mg/L	0.014mg/L	0.005mg/L未満	0.006mg/L	0.005mg/L
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.9mg/L	4.2mg/L	4.5mg/L	6.0mg/L	5.6mg/L
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2mg/L	2.0mg/L	1.6mg/L	4.2mg/L	1.4mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	10CaCO3mg/L	13CaCO3mg/L	20CaCO3mg/L	16CaCO3mg/L	18CaCO3mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	37mg/L	45mg/L	57mg/L	51mg/L	60mg/L
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5(26℃)	6.6(26℃)	6.6(26℃)	6.5(25℃)	6.7(25℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L
判定			適合	適合	適合	適合	適合

検査機関：㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和7年9月（萩原地域）

浄水水質検査結果

事業名			四美簡易水道	宮田簡易水道	山之口簡易水道
採水月日			9月16日	9月16日	9月16日
天候			晴	晴	晴
水源種別			表流水	表流水	表流水
項目名	浄水場名		四美浄水場	宮田浄水場	山之口浄水場
	採水場所		四美浄化センター 萩原町四美	宮田水処理センター 萩原町宮田	洞配水池 萩原町山之口
	採水時刻		9:10	8:50	9:50
	水質基準値		気温	22.0℃	25.0℃
			水温	24.5℃	21.8℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.10mg/L	0.14mg/L	0.15mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	ジメチルクロロエチレン及びトリクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12mg/L	0.14mg/L	0.14mg/L
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.018mg/L	0.014mg/L	0.006mg/L
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008mg/L	0.002mg/L未満	0.005mg/L
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020mg/L	0.016mg/L	0.007mg/L
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009mg/L	0.010mg/L	0.006mg/L
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.006mg/L	0.005mg/L
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.6mg/L	2.5mg/L	2.4mg/L
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.1mg/L	1.1mg/L	1.0mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	9CaCO3mg/L	6CaCO3mg/L	4CaCO3mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	32mg/L	28mg/L	26mg/L
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6(26℃)	6.9(26℃)	6.9(25℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.7度
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定			適合	適合	適合

検査機関: ㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和7年9月（萩原地域）
クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査（原水）

事業名			萩原簡易水道	浅水簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道	四美簡易水道
採水月日			9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	#REF!
天候			晴	晴	晴	晴	晴
水源種別			湧水	地下水	地下水	地下水	表流水
項目名	浄水場名		桜洞浄水場	野上浄水場	羽根浄水場	上上田浄水場	四美浄水場
	採水場所		第1水源 萩原町桜洞	野上浄水場 萩原町野上	羽根浄水場 萩原町羽根	上上田浄水場 萩原町西上田	四美取水場 萩原町四美
	採水時刻		9:15	10:40	10:15	11:40	9:30
	気温		25.0℃	27.0℃	27.0℃	29.0℃	25.0℃
	水温		16.5℃	16.0℃	16.5℃	16.5℃	17.8℃
—	クリプトスポリジウム		不検出	不検出	—	不検出	不検出
—	ジアルジア		不検出	不検出	—	不検出	不検出
指1	大腸菌		5.2MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	12MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml

事業名			宮田簡易水道	山之口簡易水道
採水月日			9月16日	9月16日
天候			晴	晴
水源種別			表流水	表流水
項目名	浄水場名		宮田浄水場	山之口浄水場
	採水場所		宮田浄水場 萩原町大ヶ洞	山之口浄水場 萩原町山之口
	採水時刻		8:30	10:10
	気温		21.0℃	23.0℃
	水温		18.5℃	16.8℃
—	クリプトスポリジウム		不検出	不検出
—	ジアルジア		不検出	不検出
指1	大腸菌		8.4MPN/100mL	16MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100ml	0CFU/100ml

検査機関: ㈱総合保健センター