

# 下呂市水質検査結果月報 令和7年10月（小坂地域）

## 浄水水質検査結果

事業名		小坂簡易水道	無数原簡易水道	門坂簡易水道	濁河給水施設
採水月日		10月17日	10月17日	10月17日	10月17日
天候		晴	晴	晴	晴
水源種別		表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名		落合浄水場	無数原浄水場	松尾浄水場	濁河浄水場
採水場所		小坂振興事務所 小坂町小坂町	無数原浄化センター 小坂町無数原	松尾浄水場 小坂町門坂	高地トレーニングセンター 小坂町落合
項目名	採水時刻	8:40	9:00	8:00	8:25
	気温	18.0°C	18.0°C	15.0°C	9.0°C
	水温	20.0°C	18.0°C	15.7°C	20.5°C
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2mg/L	1.4mg/L	1.1mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6mg/L	0.4mg/L	0.8mg/L
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1(22°C)	7.1(21°C)	7.1(21°C)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.6度	0.5度未満	0.9度
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
一	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定		適合	適合	適合	適合

検査機関：(株)総合保健センター