

下呂市水質検査結果月報 令和7年11月（馬瀬地域）

浄水水質検査結果

事業名	馬瀬簡易水道	
採水月日	11月21日	
天候	晴	
水源種別	表流水	
浄水場名	黒石浄水場	
採水場所	道の駅 馬瀬美輝の里 馬瀬西村	
項目名	採水時刻	10:45
水質基準値	気温	7.0°C
	水温	13.2°C
基1 一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.0mg/L
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満
基47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0(20°C)
基48 味	異常でないこと	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし
基50 色度	5度以下	0.5度未満
基51 濁度	2度以下	0.1度未満
一 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L
判定	適合	

検査機関:岐阜総合保健センター

クリプトスパリジウム指標菌検査(原水)

事業名	馬瀬簡易水道	
採水月日	11月21日	
天候	晴	
水源種別	表流水	
浄水場名	黒石浄水場	
採水場所	黒石浄水場 馬瀬黒石	
項目名	採水時刻	11:30
指1 大腸菌	気温	7.0°C
	水温	8.0°C
指2 嫌気性芽胞菌	0MPN/100mL	1CFU/100ml

検査機関:岐阜総合保健センター