

下呂市水質検査結果月報 令和7年12月（馬瀬地域）

浄水水質検査結果

事業名	馬瀬簡易水道	
採水月日	12月15日	
天候	晴	
水源種別	表流水	
浄水場名	黒石浄水場	
採水場所	道の駅 馬瀬美輝の里 馬瀬西村	
項目名	採水時刻	11:25
水質基準値	気温	5.0°C
	水温	9.7°C
基1 一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005mg/L
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005mg/L
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005mg/L
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.1mg/L
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満
基47 pH値	5.8以上8.6以下	7.0(16°C)
基48 味	異常でないこと	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし
基50 色度	5度以下	0.5度未満
基51 濁度	2度以下	0.1度未満
— 残留塩素	0.1mg/L以上	0.4mg/L
判定	適合	

検査機関: 岐阜総合保健センター

クリプトスボリジウム指標菌検査・クリプトスボリジウム検査(原水)

事業名	馬瀬簡易水道	
採水月日	12月15日	
天候	曇り	
水源種別	表流水	
浄水場名	黒石浄水場	
採水場所	黒石浄水場 馬瀬黒石	
項目名	採水時刻	12:10
	気温	3.0°C
	水温	4.9°C
— クリプトスボリジウム	不検出	
— ジアルジア	不検出	
指1 大腸菌	7.5MPN/100ml	
指2 嫌気性芽胞菌	0CFU/100ml	

検査機関: 岐阜総合保健センター