

下呂市水質検査結果月報 令和8年3月（金山地域）

浄水水質検査結果

| 事業名 | | 金山簡易水道 | 金山簡易水道 | 東簡易水道 | 菅田簡易水道 |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 採水月日 | | 3月3日 | 3月3日 | 3月3日 | 3月3日 |
| 天候 | | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 水源種別 | | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 |
| 浄水場名 | | 金山浄水場 | 下原浄水場 | 東浄水場 | 菅田浄水場 |
| 採水場所 | | 金山浄化センター 金山町金山 | 中津原公民館 金山町中津原 | 下沓部公民館 金山町東沓部 | 丸野浄化センター 金山町菅田桐洞 |
| 項目名 | 採水時刻 | 11:50 | 10:10 | 9:30 | 11:30 |
| 水質基準値 | 気温 | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 11.0℃ |
| | 水温 | 11.8℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.5℃ |
| 基1 | 一般細菌 | 集落数が100/ml以下 | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 基21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 | 0.06mg/L未満 |
| 基22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 |
| 基23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L | 0.005mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 0.003mg/L | 0.002mg/L未満 |
| 基25 | ジプロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 基26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 基27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.007mg/L | 0.005mg/L | 0.001mg/L未満 |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L | 0.005mg/L | 0.002mg/L未満 |
| 基29 | プロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 基30 | プロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |
| 基31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 | 0.008mg/L未満 |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L | — | — |
| 基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 4.3mg/L | 1.3mg/L | 2.6mg/L |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L未満 |
| 基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2(20℃) | 7.2(20℃) | 7.2(20℃) |
| 基48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基50 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 基51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |
| — | 残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.3mg/L | 0.2mg/L | 0.3mg/L |
| 判定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |

検査機関: 総総合保健センター

下呂市水質検査結果月報 令和8年3月（金山地域）

クリプトスポリジウム指標菌検査(原水)

| 事業名 | | 金山簡易水道 | 金山簡易水道 | 金山簡易水道 | 金山簡易水道 | 東簡易水道 | 菅田簡易水道 | 菅田簡易水道 | |
|------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------|
| 採水月日 | | 3月3日 | 3月3日 | 3月3日 | 3月3日 | 3月3日 | 3月3日 | 3月3日 | |
| 天候 | | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | |
| 水源種別 | | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | |
| 浄水場名 | | 金山浄水場 | 金山浄水場 | 下原浄水場 | 下原浄水場 | 東浄水場 | 菅田浄水場 | 菅田浄水場 | |
| 採水場所 | | 植谷 金山町金山 | 馬瀬川 金山町渡 | 黄綿谷 金山町福来 | 福来谷 金山町福来 | 妙見谷 金山町岩瀬 | 田所谷 金山町菅田桐洞 | 室洞谷 加茂郡七宗町 | |
| 採水時刻 | | 9:40 | 9:50 | 10:20 | 10:40 | 9:00 | 11:10 | 11:20 | |
| 項目名 | | 気温 | 9.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 10.0℃ | 8.0℃ | 9.0℃ | 10.0℃ |
| | | 水温 | 7.5℃ | 9.5℃ | 8.5℃ | 7.7℃ | 8.0℃ | 7.8℃ | 9.2℃ |
| 指1 | 大腸菌 | 6.3MPN/100ml | 21MPN/100ml | 2.0MPN/100ml | 3.1MPN/100ml | 120MPN/100ml | 4.1MPN/100ml | 0MPN/100ml | |
| 指2 | 嫌気性芽胞菌 | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml | |

検査機関: ㈱総合保健センター