### 避難所安全チェックシート(簡易版)

施設を避難所として使用する前に、目視によりわかる範囲で記入すること。

#### \*チェック基準

0	安全性に特に問題なし。使用が可能。
0	散乱物等が見られるが、建物の構造には問題なし。使用が可能。
Δ	一部損壊が見られるが使用可能。もしくは判断できないため判定士の要請が必要。
×	被害が甚大であり危険。使用不能。

施設名:	<b>却生耂</b> ,
hh = ⊆ /y •	764-2-•
With the second	新口·11 ·

### 【施設に入る前に確認する項目】

該当箇所	区 分	チェック	確認事項	備考
施設外観	全体		傾斜・ゆがみ	
	柱		亀裂・破断・傾斜	
	壁		亀裂・ズレ・変形・剥落	
	屋根		落下・破損	

# 施設外観点検にて「×」がない場合は施設内点検へ

### 【施設内で確認する項目】


	天井	亀裂・落下・ゆがみ	
施設内	床	亀裂・落下	
旭叔四	壁	亀裂・ズレ・変形・剥落	
	照明	落下・使用の可否	
廊下	窓	破損・飛散の有無	
	床	亀裂・落下	
水回り	水道	管の破裂・使用の可否	
	排水	排水状況の確認	

その他気づいた点・危険部分への対処方法など

- ※基本的に地震災害時のチェック項目です。夜間や天候が悪く確認できない場合は地区拠点本部へ連絡し、指示を受けてください。
- ※土砂災害時に開設をする場合には建物周囲に危険個所がないか確認し、建物を使用してください。


## 参考:コンクリート造の場合

### 1 建物外部から目視で確認



- ○質問1~7で、Ⅱ及びⅢの答えが一つでもある 場合は、ここで調査を終了し、⑤へ進んでください。
- ◎質問1~7で、答えがIのみの場合は、質問8~12に進んでください。

### 3 建物内部に入り目視で確認



### 5 必要な対応をする

- ◎Ⅲの答えが一つでもある場合は『危険』と判断されます。
- 施設内へは立ち入らず、地区拠点本部へ連絡し指示を受けてください。また、本シート及び右のような貼り紙により立ち入りを制限してください。
- ◎Ⅱの答えが一つでもある場合は『要注意』と判断されます。

施設内へは立ち入らず、地区拠点本部へ連絡し指示を受けてください。また、本シート及び右のような貼り紙により立ち入りを制限してください。 被害の程度が軽く、専門家による補強や修繕を行うことが可能な場合には、必要な措置を講じ、再度本チェックシートにより点検を行ってください。

◎Ⅰのみの場合は『安全』と判断されます。

危険箇所や余震に注意しながら、地域の皆様と協力して、迅速に避難所を開設してください。

だ 険
UNSAFE
立入禁止
DO NOT ENTER

避難所は ○○○○○○に 開設されています I いいえ

Ⅱ 生じている

I いいえ

Ⅲ被害が出ている又は被害が出そうである

I いいえ.

Ⅱ 一部ずれて落下しそう又は一部落下している

Ⅲ 1/2以上がずれている又は落下している

I いいえ又は継ぎ目部分に割れが生じている程度

Ⅱ 壁の一部(1割程度)で亀裂や表面の剥落がある

Ⅲ 一面以上で割れが生じている 又は 壊れている

I いいえ

Ⅱ 傾斜しているような感じがする

Ⅲ明らかに傾斜している

I いいえ

Ⅱ 窓ガラスが割れている又はひび割れ程度

Ⅲ 窓枠やガラスが落下してくる危険がある

I いいえ

■ 全体の1割程度で亀裂や溶接部の亀裂がある

Ⅲ 柱やはりが壊れて内部の鉄筋が見えている

### **②** 質問1~7を集計してください

Ι	I	I

上記質問6、7を再評価し、必要があれば訂正

I いいえ

Ⅱ 全体の1/4以上の建具やドアが動きにくい

■ 全体の1/2以上の建具やドアが動かない

Ⅰ いいえ又は継ぎ目部分に割れが生じている程度

Ⅱ 壁の一部(1割程度)で亀裂や表面の剥落がある

Ⅲ 一面以上で割れが生じている 又は 壊れている

Ι いいえ

Ⅱ 照明器具が落下しかけている、一部落下している

Ⅲ 天井が落下している、落下しかけている部屋がある

I いいえ

Ⅱ 少し傾いている、少し下がっている部屋がある

Ⅲ 大きく傾いている、大きく下がっている部屋がある


### **4** 質問1~12を集計してください

I	I	${\mathbb I}$

◎質問7の再評価を踏まえて質問1~質問12の すべてを集計してください。

### 1 建物外部から目視で確認


# 参考:鉄骨造の場合



◎質問1~7で、Ⅱ及びⅢの答えが一つでもある場合は、ここで調査を終了し、⑤へ進んでください。

○質問1~7で、答えがIのみの場合は、質問8~12に進んでください。

### 3 建物内部に入り目視で確認



### 5 必要な対応をする

- ◎Ⅲの答えが一つでもある場合は『危険』と判断されます。
- 施設内へは立ち入らず、地区拠点本部へ連絡し指示を受けてください。また、本シート及び右のような貼り紙により立ち入りを制限してください。
- ◎Ⅱの答えが一つでもある場合は『要注意』と判断されます。

施設内へは立ち入らず、地区拠点本部へ連絡し指示を受けてください。また、本シート及び右のような貼り紙により立ち入りを制限してください。 被害の程度が軽く、専門家による補強や修繕を行うことが可能な場合には、必要な措置を講じ、再度本チェックシートにより点検を行ってください。

◎Ⅰのみの場合は『安全』と判断されます。

危険箇所や余震に注意しながら、地域の皆様と協力して、迅速に避難所を開設してください。

危険 UNSAFE 立入禁止

避難所は 〇〇〇〇〇〇に 開設されています

#### I いいえ Ⅲ 生じている

### I いいえ

Ⅲ 被害が出ている又は被害が出そうである

#### I いいえ

- Ⅱ 一部ずれて落下しそう又は一部落下している
  Ⅲ 1/2以上がずれている及け落下している
- Ⅲ 1/2以上がずれている又は落下している
- Ⅰ いいえ又は継ぎ目部分に割れが生じている程度 Ⅱ 壁の一部(1割程度)で亀裂や表面の剥落がある
- Ⅲ 一面以上で割れが生じている 又は 壊れている

#### I いいえ

- Ⅱ 傾斜しているような感じがする
- Ⅲ明らかに傾斜している

#### I いいえ

- Ⅱ 窓ガラスが割れている又はひび割れ程度
- Ⅲ 窓枠やガラスが落下してくる危険がある

#### I いいえ

- ■全体の1割程度で亀裂や溶接部の亀裂がある
- Ⅲ 柱やはりにゆがみが生じている、壊れている

### 2 質問1~7を集計してください

Ι	I	I

#### 上記質問6を再評価し、必要があれば訂正

#### I いいえ

- Ⅱ 全体の1/4以上の建具やドアが動きにくい
- 全体の1/2以上の建具やドアが動かない
- I いいえ又は継ぎ目部分に割れが生じている程度
- Ⅱ 壁の一部(1割程度)で亀裂や表面の剥落がある
- Ⅲ 一面以上で割れが生じている 又は 壊れている

#### I いいえ

- Ⅱ 照明器具が落下しかけている、一部落下している
- Ⅲ 天井が落下している、落下しかけている部屋がある

#### I いいえ

- Ⅱ 少し傾いている、少し下がっている部屋がある
- Ⅲ 大きく傾いている、大きく下がっている部屋がある

### **4** 質問1~12を集計してください 】

I	I	I

◎質問7の再評価を踏まえて質問1~質問12の すべてを集計してください。