

下呂市水質検査結果月報 令和8年5月（下呂地域）

浄水水質検査結果

| 事業名 | | 下呂市上水道 | 竹原簡易水道 | 竹原簡易水道 | 中山簡易水道 | 中原東簡易水道 | 門和佐簡易水道 | 下呂東部簡易水道 | 和川簡易水道 | 久野川簡易水道 | 大林給水施設 | 三ツ瀨給水施設 | |
|-------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 採水月日 | | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 | |
| 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 水源種別 | | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | 表流水 | |
| 浄水場名 | | 下呂浄水場 | 宮地浄水場 | 乗政浄水場 | 中山浄水場 | 中原東浄水場 | 門和佐浄水場 | 下呂東部浄水場 | 和川浄水場 | 久野川浄水場 | 大林浄水場 | 三ツ瀨浄水場 | |
| 項目名 | 採水場所 | 個人宅横 少ヶ野 | 野中石油横 宮地 | 個人宅横 乗政 | 個人宅横 保井戸 | 焼石駅前トイレ横 焼石 | 個人宅横 門和佐 | 小万場橋横 野尻 | 鳥屋ヶ野口橋横 夏焼 | まるかりの里 久野川 | 個人宅横 小川(大林) | 三ツ瀨公民館 三ツ瀨 | |
| | 採水時刻 | 9:40 | 12:40 | 10:15 | 10:05 | 10:55 | 11:30 | 12:55 | 10:45 | 10:40 | 9:25 | 11:10 | |
| 水質基準値 | 気温 | 26.0℃ | 29.0℃ | 25.0℃ | 27.0℃ | 28.0℃ | 27.0℃ | 30.0℃ | 25.0℃ | 25.0℃ | 21.0℃ | 28.0℃ | |
| | 水温 | 17.8℃ | 19.0℃ | 19.0℃ | 18.7℃ | 23.2℃ | 17.5℃ | 19.0℃ | 24.0℃ | 21.1℃ | 19.3℃ | 22.7℃ | |
| 基1 | 一般細菌 | 集落数が100/ml以下 | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | 0CFU/ml | |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 基39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 2.4mg/L | 0.9mg/L | 0.8mg/L | 1.1mg/L | 1.2mg/L | 1.0mg/L | 0.7mg/L | 1.7mg/L | 1.2mg/L | 0.8mg/L | 1.5mg/L |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L | 0.5mg/L | |
| 基48 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2(22℃) | 7.0(22℃) | 7.2(22℃) | 7.3(22℃) | 6.8(22℃) | 7.1(21℃) | 6.7(22℃) | 6.9(22℃) | 7.2(22℃) | 7.1(22℃) | |
| 基49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 基50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 基51 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.6度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.6度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | |
| 基52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.2度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | |
| — | 残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.4mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.2mg/L | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.2mg/L |
| 判定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

検査機関: ㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査(原水)

| 事業名 | | 竹原簡易水道 | 中山簡易水道 | 門和佐簡易水道 |
|------|--------|-------------|--------------|---------------|
| 採水月日 | | 5月19日 | 5月19日 | 5月19日 |
| 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 水源種別 | | 表流水 | 表流水 | 表流水 |
| 浄水場名 | | 乗政浄水場 | 中山浄水場 | 門和佐浄水場 |
| 項目名 | 採水場所 | 乗政浄水場 乗政 | 中山浄水場 保井戸 | 門和佐浄水場 門和佐 |
| | 採水時刻 | 9:55 | 10:20 | 11:05 |
| | 気温 | 24.0℃ | 28.0℃ | 26.0℃ |
| | 水温 | 13.5℃ | 14.8℃ | 15.0℃ |
| 指1 | 大腸菌 | 0MPN/100mL | 5.2MPN/100mL | 15MPN/100mL |
| 指2 | 嫌気性芽胞菌 | 0CFU/100ml | 0CFU/100ml | 1CFU/100ml |

検査機関: ㈱総合保健センター