

下呂市水質検査結果月報    令和8年7月（小坂地域）  
浄水水質検査結果

| 事業名   |                   |                            | 小坂簡易水道         | 無数原簡易水道        | 門坂簡易水道         | 濁河給水施設         |
|-------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 採水月日  |                   |                            | 7月24日          | 7月24日          | 7月24日          | 7月24日          |
| 天候    |                   |                            | 晴              | 晴              | 晴              | 晴              |
| 水源種別  |                   |                            | 表流水            | 表流水            | 表流水            | 表流水            |
| 項目名   | 浄水場名              |                            | 落合浄水場          | 無数原浄水場         | 松尾浄水場          | 濁河浄水場          |
|       | 採水場所              |                            | 小坂振興事務所        | 無数原浄化センター      | 松尾浄水場          | 高地トレーニングセンター   |
|       |                   |                            | 小坂町小坂町         | 小坂町無数原         | 小坂町門坂          | 小坂町落合          |
|       |                   |                            | 採水時刻           |                | 10:25          | 10:10          |
| 水質基準値 |                   | 気温                         | 31.0℃          | 29.0℃          | 24.0℃          | 28.0℃          |
|       |                   | 水温                         | 24.0℃          | 24.0℃          | 19.5℃          | 16.2℃          |
| 基1    | 一般細菌              | 集落数が <sup>1</sup> 100/ml以下 | 0CFU/ml        | 0CFU/ml        | 0CFU/ml        | 0CFU/ml        |
| 基2    | 大腸菌               | 検出されないこと                   | 不検出            | 不検出            | 不検出            | 不検出            |
| 基20   | PFOS及びPFOA        | 0.00005以下                  | 0.000005mg/L未満 | 0.000005mg/L未満 | 0.000005mg/L未満 | 0.000005mg/L未満 |
| 基39   | 塩化物イオン            | 200mg/L以下                  | 1.6mg/L        | 1.0mg/L        | 0.9mg/L        | 0.5mg/L        |
| 基47   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下                    | 0.4mg/L        | 0.4mg/L        | 0.4mg/L        | 0.3mg/L未満      |
| 基48   | pH値               | 5.8以上8.6以下                 | 7.2(25℃)       | 7.0(25℃)       | 7.1(24℃)       | 7.2(23℃)       |
| 基49   | 味                 | 異常でないこと                    | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし           |
| 基50   | 臭気                | 異常でないこと                    | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし           |
| 基51   | 色度                | 5度以下                       | 0.5度未満         | 0.5度未満         | 0.5度未満         | 0.5度未満         |
| 基52   | 濁度                | 2度以下                       | 0.1度未満         | 0.1度未満         | 0.1度未満         | 0.1度未満         |
| —     | 残留塩素              | 0.1mg/L以上                  | 0.2mg/L        | 0.2mg/L        | 0.2mg/L        | 0.3mg/L        |
| 判定    |                   |                            | 適合             | 適合             | 適合             | 適合             |

検査機関: ㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査(原水)

| 事業名  |            |              | 小坂簡易水道       | 無数原簡易水道       | 門坂簡易水道       | 濁河給水施設         |
|------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 採水月日 |            |              | 7月24日        | 7月24日         | 7月24日        | 7月24日          |
| 天候   |            |              | 晴            | 晴             | 晴            | 晴              |
| 水源種別 |            |              | 表流水          | 表流水           | 表流水          | 表流水            |
| 項目名  | 浄水場名       |              | 落合浄水場        | 無数原浄水場        | 松尾浄水場        | 濁河浄水場          |
|      | 採水場所       |              | 小黒川<br>小坂町落合 | クレ石谷<br>小坂町岩崎 | 松尾谷<br>小坂町門坂 | 濁河浄水場<br>小坂町落合 |
|      | 採水時刻       |              | 10:50        | 9:40          | 8:50         | 8:50           |
|      | 気温         |              | 29.0℃        | 27.0℃         | 24.0℃        | 27.0℃          |
|      | 水温         |              | 19.2℃        | 18.5℃         | 16.9℃        | 9.1℃           |
| —    | クリプトスポリジウム |              | 不検出          | 不検出           | 不検出          | 不検出            |
| —    | ジアルジア      |              | 不検出          | 不検出           | 不検出          | 不検出            |
| 指1   | 大腸菌        | 5.2MPN/100mL | 0MPN/100mL   | 0MPN/102mL    | 3.1MPN/103mL |                |
| 指2   | 嫌気性芽胞菌     | 0CFU/100ml   | 0CFU/100ml   | 0CFU/100ml    | 0CFU/100ml   |                |

検査機関: ㈱総合保健センター

# 下呂市水質検査結果月報 令和8年7月（小坂地域）

## 原水水質検査結果

| 事業名  |                                    | 小坂簡易水道         | 無数原簡易水道        | 門坂簡易水道         | 濁河給水施設         |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 採水月日 |                                    | 7月24日          | 7月24日          | 7月24日          | 7月24日          |
| 天候   |                                    | 晴              | 晴              | 晴              | 晴              |
| 水源種別 |                                    | 表流水            | 表流水            | 表流水            | 表流水            |
| 項目名  | 浄水場名                               | 落合浄水場          | 無数原浄水場         | 松尾浄水場          | 濁河浄水場          |
|      | 採水場所                               | 小黒川<br>小坂町落合   | クレ石谷<br>小坂町岩崎  | 松尾谷<br>小坂町門坂   | 濁河浄水場<br>小坂町落合 |
|      | 採水時刻                               | 10:50          | 9:45           | 8:50           | 8:50           |
|      | 気温                                 | 29.0℃          | 27.0℃          | 24.0℃          | 27.0℃          |
|      | 水温                                 | 19.2℃          | 18.5℃          | 16.9℃          | 9.1℃           |
|      |                                    |                |                |                |                |
| 1    | 一般細菌                               | 49CFU/ml       | 26CFU/ml       | 17CFU/ml       | 4CFU/ml        |
| 2    | 大腸菌                                | 検出             | 不検出            | 不検出            | 検出             |
| 3    | カドミウム及びその化合物                       | 0.0003mg/L未満   | 0.0003mg/L未満   | 0.0003mg/L未満   | 0.0003mg/L未満   |
| 4    | 水銀及びその化合物                          | 0.00005mg/L未満  | 0.00005mg/L未満  | 0.00005mg/L未満  | 0.00005mg/L未満  |
| 5    | セレン及びその化合物                         | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 6    | 鉛及びその化合物                           | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 7    | ヒ素及びその化合物                          | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 8    | 六価クロム化合物                           | 0.002mg/L未満    | 0.002mg/L未満    | 0.002mg/L未満    | 0.002mg/L未満    |
| 9    | 亜硝酸態窒素                             | 0.004mg/L未満    | 0.004mg/L未満    | 0.004mg/L未満    | 0.004mg/L未満    |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 0.16mg/L       | 0.09mg/L       | 0.14mg/L       | 0.12mg/L       |
| 12   | フッ素及びその化合物                         | 0.11mg/L       | 0.05mg/L未満     | 0.06mg/L       | 0.06mg/L       |
| 13   | ホウ素及びその化合物                         | 0.05mg/L未満     | 0.05mg/L未満     | 0.05mg/L未満     | 0.05mg/L未満     |
| 14   | 四塩化炭素                              | 0.0002mg/L未満   | 0.0002mg/L未満   | 0.0002mg/L未満   | 0.0002mg/L未満   |
| 15   | 1,4-ジオキサン                          | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.0004mg/L未満   | 0.0004mg/L未満   | 0.0004mg/L未満   | 0.0004mg/L未満   |
| 17   | ジクロロメタン                            | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 18   | テトラクロロエチレン                         | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 19   | トリクロロエチレン                          | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 21   | ベンゼン                               | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                          | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                      | 0.01mg/L未満     | 0.01mg/L未満     | 0.01mg/L未満     | 0.01mg/L未満     |
| 35   | 鉄及びその化合物                           | 0.02mg/L未満     | 0.02mg/L未満     | 0.02mg/L未満     | 0.02mg/L未満     |
| 36   | 銅及びその化合物                           | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    | 0.005mg/L未満    |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                       | 2.2mg/L        | 2.3mg/L        | 2.5mg/L        | 1.6mg/L        |
| 38   | マンガン及びその化合物                        | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    | 0.001mg/L未満    |
| 39   | 塩化物イオン                             | 1.1mg/L        | 0.6mg/L        | 0.6mg/L        | 0.3mg/L        |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 10CaCO3mg/L    | 6CaCO3mg/L     | 7CaCO3mg/L     | 6CaCO3mg/L     |
| 41   | 蒸発残留物                              | 27mg/L         | 24mg/L         | 28mg/L         | 36mg/L         |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L未満     | 0.02mg/L未満     | 0.02mg/L未満     | 0.02mg/L未満     |
| 43   | ジエオスミン                             | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
| 44   | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
| 45   | 非イオン界面活性剤                          | 0.002mg/L未満    | 0.002mg/L未満    | 0.002mg/L未満    | 0.002mg/L未満    |
| 46   | フェノール類                             | 0.0005mg/L未満   | 0.0005mg/L未満   | 0.0005mg/L未満   | 0.0005mg/L未満   |
| 47   | 有機物（全有機炭素TOCの量）                    | 0.4mg/L        | 0.4mg/L        | 0.3mg/L        | 0.3mg/L未満      |
| 48   | pH値                                | 7.2(24℃)       | 7.0(24℃)       | 7.0(24℃)       | 6.9(23℃)       |
| 50   | 臭気                                 | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし           | 異常なし           |
| 51   | 色度                                 | 1.2度           | 1.8度           | 0.8度           | 0.5度未満         |
| 52   | 濁度                                 | 0.1度           | 0.2度           | 0.1度           | 0.1度           |

検査機関：㈱総合保健センター