下呂市水質検査結果月報　令和8年8月 （萩原地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事　業　名			萩原簡易水道	萩原簡易水道	浅水簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道	四美簡易水道	宮田簡易水道	山之口簡易水道
採 水 月 日			8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日
天　候			曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	曇り	晴
水 源 種 別			地下水・湧水	湧水	地下水	地下水	地下水	表流水	表流水	表流水
浄 水 場 名			萩原浄水場	桜洞浄水場	羽根浄水場	野上浄水場	上上田浄水場	四美浄水場	宮田浄水場	山之口浄水場
採 水 場 所			上下水道料金センター 萩原町花池	個人宅給水栓 萩原町桜洞	朝霧体育館 萩原町羽根	野上浄水場 萩原町野上	消防団詰所 萩原町西上田	四美浄化センター 萩原町四美	宮田水処理センター 萩原町宮田	洞配水池 萩原町尾崎
項 目 名	採 水 時 刻		9:40	9:20	10:35	11:10	11:30	9:50	8:45	10:15
水質基準値	気　温		25.0℃	24.0℃	29.0℃	28.0℃	28.0℃	25.0℃	24.0℃	26.0℃
水質基準値	水　温		26.5℃	25.1℃	21.3℃	20.8℃	23.1℃	28.4℃	24.8℃	22.8℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.2mg/L	1.3mg/L	1.7mg/L	5.8mg/L	1.4mg/L	1.0mg/L	1.1mg/L	1.0mg/L
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001mg/L未満	—
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	0.000001mg/L未満	—
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L
基48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8(24℃)	6.7(24℃)	6.6(24℃)	6.5(24℃)	6.8(24℃)	7.4(25℃)	6.9(24℃)	7.0(24℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L
判　定			適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合	適　合

検査機関：㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査（原水）

事　業　名			萩原簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道	四美簡易水道	宮田簡易水道	山之口簡易水道
採 水 月 日			8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日
天　候			曇り	晴	晴	晴	曇り	晴
水 源 種 別			湧水	地下水	地下水	表流水	表流水	表流水
浄 水 場 名			桜洞浄水場	野上浄水場	上上田浄水場	四美浄水場	宮田浄水場	山之口浄水場
採 水 場 所			第1水源 萩原町桜洞	野上浄水場 萩原町野上	上上田浄水場 萩原町西上田	四美浄水場 萩原町四美	宮田浄水場 萩原町大ヶ洞	山之口浄水場 萩原町山之口
項 目 名	採 水 時 刻		9:05	11:20	11:45	9:15	9:05	10:35
項 目 名	気　温		23.0℃	28.0℃	28.0℃	24.0℃	23.0℃	24.0℃
項 目 名	水　温		16.5℃	15.3℃	15.0℃	17.4℃	18.6℃	17.1℃
指1	大腸菌		1.0MPN/100mL	0MPN/100mL	2.0MPN/100mL	14MPN/100mL	19MPN/100mL	1.0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	00FU/100ml	0CFU/100ml

検査機関：㈱総合保健センター