下呂市水質検査結果月報　令和8年8月 （小坂地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事　業　名			小坂簡易水道	無数原簡易水道	門坂簡易水道	濁河給水施設
採 水 月 日			8月21日	8月21日	8月21日	8月21日
天　候			晴	曇り	曇り	曇り
水 源 種 別			表流水	表流水	表流水	表流水
浄 水 場 名			落合浄水場	無数原浄水場	松尾浄水場	濁河浄水場
採 水 場 所			小坂振興事務所 小坂町小坂町	無数原浄化センター 小坂町無数原	松尾浄水場 小坂町門坂	高地トレーニングセンター 小坂町落合
項 目 名		採 水 時 刻	9:10	8:20	8:00	9:40
水質基準値		気　温	26.0℃	23.0℃	22.0℃	19.0℃
		水　温	25.5℃	26.0℃	19.8℃	17.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	1.6mg/L	1.2mg/L	0.9mg/L	0.5mg/L
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満
基48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9(25℃)	7.0(24℃)	7.0(24℃)	7.1(23℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L
判　定			適　合	適　合	適　合	適　合

検査機関:㈱総合保健センター