下呂市水質検査結果月報　令和8年8月 （馬瀬地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事　業　名			馬瀬簡易水道
採 水 月 日			8月17日
天　候			晴
水 源 種 別			表流水
浄 水 場 名			黒石浄水場
採 水 場 所			道の駅 馬瀬美輝の里 馬瀬西村
項 目 名		採 水 時 刻	10:10
水質基準値		気　温	24.0℃
		水　温	28.2℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	1.1mg/L
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0(24℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L
判　定			適　合

検査機関：㈱総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査（原水）

事　業　名			馬瀬簡易水道
採 水 月 日			8月17日
天　候			晴
水 源 種 別			表流水
浄 水 場 名			黒石浄水場
採 水 場 所			黒石浄水場 馬瀬黒石
項 目 名		採 水 時 刻	11:00
		気　温	25.0℃
		水　温	16.7℃
指1	大腸菌		14MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100ml

検査機関：㈱総合保健センター