下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （萩原地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事業名			萩原簡易水道	萩原簡易水道	浅水簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道
採水月日			9月14日	9月14日	9月14日	9月14日	9月14日
天候			曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
水源種別			地下水・湧水	湧水	地下水	地下水	地下水
浄水場名			萩原浄水場	桜洞浄水場	羽根浄水場	野上浄水場	上上田浄水場
採水場所			上下水道料金センター 萩原町花池	個人宅給水栓 萩原町桜洞	朝霧体育館 萩原町羽根	野上浄水場 萩原町野上	消防団詰所 萩原町西上田
項目名		採水時刻	10:35	10:15	9:30	10:20	10:50
水質基準値		気温	27.0℃	26.0℃	25.0℃	26.0℃	27.0℃
		水温	23.6℃	22.5℃	21.3℃	20.3℃	21.8℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.003mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.68mg/L	0.50mg/L	1.0mg/L	0.62mg/L	0.55mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.28mg/L	0.27mg/L	0.30mg/L	0.38mg/L	0.43mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07mg/L	0.07mg/L	0.07mg/L	0.09mg/L	0.09mg/L
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005mg/L	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.12mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006mg/L	0.006mg/L	0.005mg/L未満	0.005mg/L	0.005mg/L
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.4mg/L	3.0mg/L	4.7mg/L	5.8mg/L	5.7mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0mg/L	1.1mg/L	1.9mg/L	3.4mg/L	1.3mg/L
基40	カルシウム．マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	16CaCO3mg/L	12CaCO3mg/L	24CaCO3mg/L	16CaCO3mg/L	19CaCO3mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	46mg/L	45mg/L	67mg/L	54mg/L	62mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基48	pH値	5.8以上8.6以下	6.6(24℃)	6.5(24℃)	6.5(23℃)	6.5(23℃)	6.7(24℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L
判定			適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

検査機関：㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （萩原地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事業名			四美簡易水道	宮田簡易水道	山之口簡易水道
採水月日			9月14日	9月14日	9月14日
天候			晴	曇り	晴れ
水源種別			表流水	表流水	表流水
浄水場名			四美浄水場	宮田浄水場	山之口浄水場
採水場所			四美浄化センター 萩原町四美	宮田水処理センター 萩原町宮田	洞配水池 萩原町山之口
項目名		採水時刻	9:10	8:20	9:30
水質基準値		気温	25.0℃	23.0℃	24.0℃
		水温	25.2℃	23.2℃	24.0℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.09mg/L	0.17mg/L	0.12mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10mg/L	0.12mg/L	0.10mg/L
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015mg/L	0.017mg/L	0.006mg/L
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007mg/L	0.002mg/L未満	0.004mg/L
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.017mg/L	0.019mg/L	0.008mg/L
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010mg/L	0.010mg/L	0.006mg/L
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.3mg/L	2.1mg/L	2.3mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	1.0mg/L	1.1mg/L	1.0mg/L
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度	300CaCO3mg/L以下	8CaCO3mg/L	6CaCO3mg/L	4CaCO3mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	32mg/L	28mg/L	26mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2(24℃)	6.7(24℃)	6.8(23℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L
判定			適　合	適　合	適　合

検査機関：㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （萩原地域）

クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査（原水）

事業名				萩原簡易水道	浅水簡易水道	浅水簡易水道	釜ヶ野簡易水道	四美簡易水道
採水月日				9月14日	9月14日	9月14日	9月14日	9月14日
天候				曇り	曇り	晴	晴	曇り
水源種別				湧水	地下水	地下水	地下水	表流水
	浄水場名			桜洞浄水場	野上浄水場	羽根浄水場	上上田浄水場	四美浄水場
		採水場所		第1水源 萩原町桜洞	野上浄水場 萩原町野上	羽根浄水場 萩原町羽根	上上田浄水場 萩原町西上田	四美取水場 萩原町四美
			採水時刻	10:00	10:30	9:45	11:10	8:50
	項目名		気温	25.0℃	26.0℃	25.0℃	27.0℃	24.0℃
			水温	16.5℃	16.7℃	17.5℃	15.5℃	17.0℃
—	クリプトスポリジウム			不検出	不検出	—	不検出	不検出
—	ジアルジア			不検出	不検出	—	不検出	不検出
指1	大腸菌			5.0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	66MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌			0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	1CFU/100ml

事業名				宮田簡易水道	山之口簡易水道
採水月日				9月14日	9月14日
天候				曇り	晴
水源種別				表流水	表流水
	浄水場名			宮田浄水場	山之口浄水場
		採水場所		宮田浄水場 萩原町大ヶ洞	山之口浄水場 萩原町山之口
			採水時刻	9:00	9:50
	項目名		気温	23.0℃	23.0℃
			水温	16.8℃	16.2℃
—	クリプトスポリジウム			不検出	不検出
—	ジアルジア			不検出	不検出
指1	大腸菌			17MPN/100mL	30MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌			1CFU/100ml	0CFU/100ml

検査機関：㈱総合保健センター