下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （小坂地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事業名			小坂簡易水道	無数原簡易水道	門坂簡易水道	濁河給水施設
採水月日			9月18日	9月18日	9月18日	9月18日
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
水源種別			表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名			落合浄水場	無数原浄水場	松尾浄水場	濁河浄水場
採水場所			小坂振興事務所 小坂町小坂町	無数原浄化センター 小坂町無数原	松尾浄水場 小坂町門坂	濁河浄水場 小坂町落合
項目名		採水時刻	11:30	9:00	8:30	9:20
水質基準値		気温	27.0℃	22.0℃	19.0℃	16.0℃
		水温	22.5℃	22.5℃	16.5℃	17.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.10mg/L	0.05mg/L	0.15mg/L	0.15mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06mg/L	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.14mg/L	0.10mg/L	0.09mg/L	0.06mg/L未満
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.020mg/L	0.024mg/L	0.011mg/L	0.006mg/L
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.007mg/L	0.011mg/L	0.002mg/L
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021mg/L	0.026mg/L	0.011mg/L	0.006mg/L
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.022mg/L	0.027mg/L	0.013mg/L	0.005mg/L
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L	0.01mg/L未満
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007mg/L	0.006mg/L	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.1mg/L	2.2mg/L	2.3mg/L	1.5mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	1.5mg/L	1.2mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	7CaCO3mg/L	4CaCO3mg/L	6CaCO3mg/L	5CaCO3mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	27mg/L	25mg/L	27mg/L	34mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.4mg/L未満
基48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8(23℃)	6.9(23℃)	6.9(22℃)	6.9(22℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度	0.9度	1.2度	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L
判定			適合	適合	適合	適合

検査機関:㈱総合保健センター