下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （下呂地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事業名			下呂市上水道	竹原簡易水道	竹原簡易水道	中山簡易水道	中原東簡易水道	門和佐簡易水道
採水月日			9月15日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日
天候			晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
水源種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名			下呂浄水場	宮地浄水場	乗政浄水場	中山浄水場	中原東浄水場	門和佐浄水場
採水場所			個人宅横 少ヶ野	野中石油横 宮地	個人宅横 乗政	個人宅横 保井戸	焼石駅前トイレ横 焼石	個人宅横 門和佐
項目名		採水時刻	9:50	10:55	10:15	10:44	11:30	12:05
水質基準値		気温	22.0℃	24.0℃	22.0℃	25.0℃	25.0℃	24.0℃
		水温	21.0℃	21.5℃	23.0℃	22.9℃	25.3℃	23.2℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.25mg/L	0.09mg/L	0.19mg/L	0.10mg/L	0.09mg/L	0.12mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07mg/L	0.05mg/L未満	0.06mg/L	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.07mg/L	0.08mg/L	0.09mg/L	0.24mg/L	0.20mg/L
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002mg/L	0.005mg/L	0.007mg/L	0.008mg/L	0.028mg/L	0.030mg/L
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.004mg/L	0.004mg/L	0.002mg/L	0.010mg/L	0.002mg/L未満
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002mg/L	0.005mg/L	0.008mg/L	0.009mg/L	0.030mg/L	0.033mg/L
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.005mg/L	0.006mg/L	0.004mg/L	0.022mg/L	0.018mg/L
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.3mg/L	2.5mg/L	2.4mg/L	2.9mg/L	2.5mg/L	2.4mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.0mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L	1.1mg/L	1.5mg/L	1.3mg/L
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	11CaCO3mg/L	4CaCO3mg/L	8CaCO3mg/L	9CaCO3mg/L	5CaCO3mg/L	4CaCO3mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	41mg/L	31mg/L	31mg/L	34mg/L	30mg/L	25mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0(22℃)	6.8(22℃)	7.1(23℃)	7.1(22℃)	6.7(23℃)	6.7(23℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.6度	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.1mg/L
判定			適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

検査機関:㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （下呂地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事業名			下呂東部簡易水道	和川簡易水道	久野川簡易水道	大林給水施設	三ツ渕給水施設
採水月日			9月15日	9月15日	9月15日	9月15日	9月15日
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	晴
水源種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名			下呂東部浄水場	和川浄水場	久野川浄水場	大林浄水場	三ツ渕浄水場
採水場所			小万場橋横 野尻	鳥屋ヶ野口橋横 夏焼	まるかりの里 久野川	個人宅横 小川（大林）	三ツ渕公民館 三ツ渕
項目名		採水時刻	10:35	11:20	11:05	9:25	11:50
水質基準値		気温	23.0℃	23.0℃	23.0℃	20.0℃	25.0℃
		水温	22.5℃	24.5℃	23.1℃	20.5℃	25.3℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.19mg/L	0.10mg/L	0.04mg/L	0.20mg/L	0.09mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11mg/L	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.13mg/L	0.08mg/L	0.19mg/L	0.06mg/L未満	0.32mg/L
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010mg/L	0.009mg/L	0.028mg/L	0.005mg/L	0.028mg/L
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L	0.004mg/L	0.003mg/L
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011mg/L	0.011mg/L	0.030mg/L	0.006mg/L	0.030mg/L
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010mg/L	0.003mg/L	0.024mg/L	0.004mg/L	0.015mg/L
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.3mg/L	2.2mg/L	2.7mg/L	2.9mg/L	4.4mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	1.0mg/L	1.9mg/L	1.5mg/L	0.9mg/L	2.4mg/L
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	8CaCO3mg/L	3CaCO3mg/L	3CaCO3mg/L	9CaCO3mg/L	6CaCO3mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	30mg/L	27mg/L	30mg/L	39mg/L	44mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.3mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L	0.7mg/L
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0(22℃)	6.6(23℃)	6.7(23℃)	7.1(22℃)	7.0(24℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.6度
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.6mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L
判定			適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

検査機関：㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （下呂地域）

クリプトスポリジウム指標菌検査（原水）

事業名				竹原簡易水道	中山簡易水道	門和佐簡易水道
採水月日				9月15日	9月15日	9月15日
天候				曇り	曇り	曇り
水源種別				表流水	表流水	表流水
項目名	浄水場名			乗政浄水場	中山浄水場	門和佐浄水場
		採水場所		乗政浄水場 乗政	中山浄水場 保井戸	門和佐浄水場 門和佐
			採水時刻	10:00	10:20	11:40
			気温	21.0℃	23.0℃	24.0℃
			水温	13.5℃	17.7℃	18.5℃
指1	大腸菌			3.1MPN/100mL	46MPN/100mL	12MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌			0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml

検査機関：㈱総合保健センター