下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （金山地域）

浄 水 水 質 検 査 結 果

事業名			金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道
採水月日			9月16日	9月16日	9月16日	9月16日
天候			曇り	曇り	曇り	曇り
水源種別			表流水	表流水	表流水	表流水
浄水場名			金山浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場
採水場所			金山浄化センター 金山町金山	中津原公民館 金山町中津原	下沓部公民館 金山町東沓部	丸野浄化センター 金山町菅田桐洞
項目名		採水時刻	10:40	9:30	10:50	11:00
水質基準値		気温	23.0℃	22.0℃	23.0℃	23.0℃
		水温	24.0℃	24.0℃	25.3℃	24.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/ml以下	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml	0CFU/ml
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.22mg/L	0.11mg/L	0.06mg/L	0.24mg/L
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.10mg/L
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満	0.05mg/L未満
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.14mg/L	0.09mg/L	0.13mg/L	0.10mg/L
基23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015mg/L	0.030mg/L	0.006mg/L	0.011mg/L
基25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.003mg/L	0.002mg/L未満	0.006mg/L
基26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024mg/L	0.033mg/L	0.008mg/L	0.013mg/L
基29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006mg/L	0.013mg/L	0.002mg/L未満	0.008mg/L
基30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L
基31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.02mg/L	0.01mg/L未満
基35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満
基37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.2mg/L	2.6mg/L	4.2mg/L	2.2mg/L
基38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基39	塩化物イオン	200mg/L以下	3.1mg/L	1.3mg/L	2.8mg/L	1.5mg/L
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	13CaCO3mg/L	6CaCO3mg/L	5CaCO3mg/L	6CaCO3mg/L
基41	蒸発残留物	500mg/L以下	33mg/L	28mg/L	33mg/L	25mg/L
基42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
基43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.5mg/L	0.3mg/L未満	0.4mg/L
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0(24℃)	7.0(23℃)	7.0(23℃)	6.9(23℃)
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基52	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
—	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L
判定			適 合	適 合	適 合	適 合

検査機関：㈱総合保健センター

下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （金山地域）
クリプトスポリジウム指標菌検査（原水）

事業名			金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	金山簡易水道	東簡易水道	菅田簡易水道	菅田簡易水道
採水月日			9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
水源種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
	浄水場名		金山浄水場	金山浄水場	下原浄水場	下原浄水場	東浄水場	菅田浄水場	菅田浄水場
	採水場所		植谷 金山町金山	馬瀬川 金山町渡	黄綿谷 金山町福来	福来谷 金山町福来	妙見谷 金山町岩瀬	田所谷 金山町菅田桐洞	室洞谷 加茂郡七宗町
	採水時刻		11:15	11:30	9:50	10:10	10:05	11:20	11:30
項目名		気温	22.0℃	23.0℃	22.0℃	22.0℃	21.0℃	21.0℃	22.0℃
		水温	17.9℃	18.2℃	18.8℃	19.3℃	17.7℃	18.5℃	17.0℃
指1	大腸菌		20MPN/100ml	99MPN/100ml	20MPN/100ml	36MPN/100ml	12MPN/100ml	7.5MPN/100ml	5.2MPN/100ml
指2	嫌気性芽胞菌		0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	10CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml	0CFU/100ml

検査機関：㈱総合保健センター