# 下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （馬瀬地域）

## 浄 水 水 質 検 査 結 果

| 事　業　名 | | | 馬瀬簡易水道 |
|---|---|---|---|
| 採 水 月 日 | | | 9月16日 |
| 天　候 | | | 曇り |
| 水 源 種 別 | | | 表流水 |
| 浄 水 場 名 | | | 黒石浄水場 |
| 採 水 場 所 | | | 道の駅 馬瀬美輝の里<br>馬瀬西村 |
| 項 目 名 | | 採 水 時 刻 | 11:05 |
| 水質基準値 | | 気　温 | 26.0℃ |
| | | 水　温 | 24.8℃ |
| 基1 | 一般細菌 | 集落数が100/ml以下 | 0CFU/ml |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 0.0003mg/L未満 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 0.00005mg/L未満 |
| 基5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.17mg/L |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.11mg/L |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.05mg/L未満 |
| 基14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002mg/L未満 |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | 0.0004mg/L未満 |
| 基17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基21 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.11mg/L |
| 基23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 |
| 基24 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.025mg/L |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.005mg/L |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.027mg/L |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.014mg/L |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L |
| 基31 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008mg/L未満 |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.013mg/L |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L未満 |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.02mg/L未満 |
| 基36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 2.3mg/L |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.001mg/L未満 |
| 基39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 1.1mg/L |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | 300CaCO3mg/L以下 | 6CaCO3mg/L |
| 基41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 30mg/L |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 |
| 基43 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001mg/L未満 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 |
| 基46 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.4mg/L |
| 基48 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8(24℃) |
| 基49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| 基50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| 基51 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
| 基52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
| — | 残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.1mg/L |
| 判　定 | | | 適　合 |

**検査機関：㈱総合保健センター**

# 下呂市水質検査結果月報　令和8年9月 （馬瀬地域）

## クリプトスポリジウム指標菌検査・クリプトスポリジウム検査（原水）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 事　業　名 | | | | 馬瀬簡易水道 |
| 採 水 月 日 | | | | 9月14日 |
| 天　候 | | | | 曇り |
| 水 源 種 別 | | | | 表流水 |
| 項 目 名 | 浄 水 場 名 | | | 黒石浄水場 |
| | | 採 水 場 所 | | 黒石浄水場<br>馬瀬黒石 |
| | | | 採 水 時 刻 | 11:50 |
| | | | 気　温 | 22.0℃ |
| | | | 水　温 | 16.2℃ |
| — | クリプトスポリジウム | | | 不検出 |
| — | ジアルジア | | | 不検出 |
| 指1 | 大腸菌 | | | 0MPN/100mL |
| 指2 | 嫌気性芽胞菌 | | | 0CFU/100ml |

**検査機関：㈱総合保健センター**