

検査結果報告書 (令和7年10月分)

採水日	令和7年10月8日 令和7年10月9日	天候	晴 晴	投入水	放流水(場所:排水口)				
計量の対象		基準値		沈砂槽	調整槽	8日8時	8日12時	8日15時	9日8時
水素イオン濃度(液温°C)		5.8～8.6		7.5(22.7°C)	7.0(22.6°C)				7.5(22.6°C)
生物化学的酸素要求量		160mg/l以下 (日間平均120mg/l以下)		41mg/l	1500mg/l				0.5mg/l未満
化学的酸素要求量		160mg/l以下 (日間平均120mg/l以下)							7.1mg/l
浮遊物質量		200mg/l以下 (日間平均150mg/l以下)		160mg/l	4500mg/l				1.0mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)		5mg/l以下		38mg/l	140mg/l				
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)		30mg/l以下		72mg/l	180mg/l				
窒素含有量		120mg/l以下 (日間平均60mg/l以下)			550mg/l	5.3mg/l	4.9mg/l	4.6mg/l	
燐含有量		16mg/l以下 (日間平均8mg/l以下)			97mg/l	0.02mg/l	0.02mg/l	0.02mg/l	
大腸菌数 ※									10CFU/ml未満
塩化物イオン		200mg/l以下		87mg/l	150mg/l				96mg/l
沃素消費量		220mg/l以下		10mg/l	260mg/l				
	原因 対策	特になし							

※印:計量法による計量項目に該当しない

- ノルマルヘキサン抽出物質など一部の放流時数値は計上されていないが、薬品処理により基準値以下となっているため他の検査項目と同じように基準値以下になっているとみなす。
(測定業者に確認済)