

【給水装置工事検査申込書】の添付書類

添付書類	新設	改造	移設	廃止	口径変更
平面図					
方位の表示があるか					
給水管、本管、メーターの位置が表示してあるか					
使用材料、口径の表示があるか				/	
管延長の表示があるか				/	
その他付属装置の表示があるか				/	
立面図との整合性がとれているか				/	
立面図					
方位の表示があるか				/	/
給水管、本管、メーターの位置が表示してあるか				/	/
使用材料、口径の表示があるか				/	/
管延長の表示があるか				/	/
その他付属装置の表示があるか				/	/
平面図との整合性がとれているか				/	/
分水詳細図					
分水箇所が表示されているか				/	/
分水箇所の土工図が表示されているか				/	/
引照点(2点以上)による分水位置が表示されているか(図面・写真)				/	/
撤去詳細図					
撤去箇所(管止め位置)が表示されているか	/	/			/
撤去箇所の土工図が表示されているか	/	/			/
引照点(2点以上)による撤去位置が表示されているか(図面・写真)	/	/			/
工事写真					
分水施工時の工事写真が添付しているか				/	/
撤去施工時の工事写真が添付されているか(全景・工事箇所)	/	/			/
土工、完成状況の各写真が添付されているか				/	/
水圧試験(写真)					
新設時1.00MPaに加圧して2分間以上経過した後、圧力の低下がないか				/	/
既設配管への接続時には常圧以上を加圧して、同検査を行う(必要に応じて)				/	/